

Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 034/2025.

Objeto: Aquisição de bombas dosadoras para aplicação dos produtos químicos utilizados nas Estações de Tratamento de Água.

1. Gostaríamos de saber se podemos ofertar bombas peristálticas com esmagamento da mangueira através de roletes.

Resposta: **NÃO** serão aceitas bombas peristálticas com tecnologia de esmagamento através de roletes, somente através de rotor com ressaltos ou sapatas, conforme especificação em Termo de Referência.

São Carlos, 05 de agosto de 2025.

**Ana Beatriz Catoia Migliatti
Pregoeira**